Westfalen

Valeurs $PRP_{(100)}$ – fluide frigorigène

suivant le Règlement (UE) N°517/2014

Désignation du fluide frigorigène	$PRP_{(100)}$
R-23	14.800
R-32	675
R-134a	1.430
R-404A	3.922
R-407A	2.107
R-407C	1.774
R-407F	1.825
R-410A	2.088
R-417A (ISCEON® MO59)	2.346
R-422A (ISCEON® MO79)	3.143
R-422D (ISCEON® MO29)	2.729
R-437A (ISCEON® MO49Plus)	1.805
R-438A (ISCEON® MO99)	2.265
R-448A* (Solstice® N-40)	1.387
R-449A (Opteon® XP 40)	1.397
R-450A* (Solstice® N-13)	605
R-452A (Opteon® XP44)	2.141
MO89 (ISCEON® MO89)	3.805
R-507	3.985
R-508A	13.214
R-508B	13.396
R-513A* (Opteon® XP10)	631
R-170*	6
R-290	3
R-600a	3
R-1270	2
R-717	0
R-744	1
R-1234yf	4
R-1234ze	7
R-227ea	3.220
R-236fa	9.810
R-245fa	1.030

* pas encore dans la gamme de produits du Groupe Westfalen (Mars 2015)

Exemple de calcul pour la charge éq. CO_2:

Quantité conditionnée de fluide frigorigène (en kg)	x valeur $PRP_{(100)}$	=	charge éq. CO_2
R-404A: 10,199 kg	x 3.922	=	40.000 kg charge éq. CO_2

Westfalen France S.A.R.L., Parc d´Activités Belle Fontaine, 57780 Rosselange, France, Tél. +33 3.87.50.10.40, Fax +33 3.87.50.10.41, www.westfalen-france.fr
Westfalen BVBA-SPRL, Watermolenstraat 11, 9320 Alost, Belgique, Tél. +32 53.64.10.70, Fax +32 53.67.39.07, www.westfalen.be
Westfalen Gas Schweiz GmbH, Sisslerstr. 11/Postfach, 5074 Eiken AG, Suisse, Tél. +41 61.85.52.52.5, Fax +41 61.85.52.52.6, www.westfalen-gas.ch